



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н. Саночкина

Н.Н. Саночкина
25.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ П-14/01508-25 от 25.04.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №32 "МАЛЫШ"

2. Юридический адрес: 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, ЛЕНИНА УЛ., Д.1

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МКДОУ "Детский сад № 32 "Малыш", 623630, Свердловская обл., Талицкий район, п. Пионерский, Ленина ул., д.1

5. Дата и время измерений: 09.04.2025 с 11:00 до 12:00

Ф.И.О., должность лица, проводившего измерения: Погадаева М. А. химик-эксперт медицинской организации
При измерениях присутствовал заведующий Попова М.А.

6. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М"	285118	32014-11	С-СЕ/06-09-2024/368879092 от 06.09.2024	05.09.2026	температура: $\pm 0,2$ град. С; влажность: ± 3 %; скорость: $\pm (0,05+0,05 \cdot V)$, м/с; атм. дав.: $\pm 1,0$ мм.рт.ст
2	Рулетка измерительная металлическая Р10 УЗК	0114	51171-12	С-СЕ/18-09-2024/371660037 от 18.09.2024	17.09.2025	$\pm (0,40+0,20(L-1))$

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/438 от 22.01.2025

Протокол(акт) измерений № 1508 от 09.04.2025

Метеоусловия:

атмосферное давление 752 мм рт.ст.; температура воздуха 14,3°C; относительная влажность 60 %; направление

ветра Ю; скорость ветра 6.2 м/с; ясно

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 1.25.1508 д Т

11. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

12. Результаты испытаний

Лаборатория контроля химических и физических факторов

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
МКДОУ Детский сад № 32 "Малыш", расположенный по адресу: п.Пионерский, ул.Ленина, д.1								
1	Групповая младшей группы "Малышарики" (от 3 до 4 лет) 0.5м от наружной стены	0,1	24,13±0,24	21 - 24	42,4±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,20±0,26	21 - 24	42,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,10±0,26	21 - 24	42,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
2	Групповая младшей группы "Малышарики" (от 3 до 4 лет) центр помещения	0,1	24,13±0,24	21 - 24	42,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,17±0,24	21 - 24	42,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,20±0,26	21 - 24	42,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
3	групповая подготовительной группы "Почемучки" (от 6 до 7 лет) 0.5м от наружной стены	0,1	24,23±0,24	21 - 24	43,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,17±0,27	21 - 24	43,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,23±0,24	21 - 24	43,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
4	групповая подготовительной группы "Почемучки" (от 6 до 7 лет) центр помещения	0,1	24,23±0,24	21 - 24	43,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,20±0,26	21 - 24	43,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,23±0,27	21 - 24	43,4±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
5	Групповая младшей группы "Непоседы" (от 4 до 5 лет) 0.5м от наружной стены	0,1	24,07±0,24	21 - 24	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,17±0,24	21 - 24	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,17±0,29	21 - 24	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
6	Групповая младшей группы "Непоседы" (от 4 до 5 лет) центр помещения	0,1	24,17±0,29	21 - 24	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,07±0,27	21 - 24	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,13±0,24	21 - 24	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
7	Групповая младшей группы "Непоседы" (от 4 до 5 лет) 0,5 м от отопительных приборов	0,1	24,17±0,24	21 - 24	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		0,4	24,13±0,24	21 - 24	44,3±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1
		1,7	24,07±0,27	21 - 24	44,2±3,5	40 - 60	менее 0,10	0,1

Результаты испытаний представлены с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2.

Химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией
контроля химических и физических факторов



Старикова И.Н.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Грозина Т. Б. техник

конец протокола испытаний № П-14/01508-25 от 25.04.2025