

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 66220061000202786461 от 08.08.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/12858578>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

"Детский сад № 32 "Малыш"

Заведующему МКДОУ «Детский сад № 32 «Малыш» Поповой Марии Александровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-028-2022/0065рс от «08» августа 2022 года
в период с "10" августа 2022 г., 14 час. 00 мин.
по "22" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

Инспектором ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным Станиславом Юрьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим лейтенантом внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена(о) внеплановая выездная проверка, по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Чупина, ул. Совхозная, 8а (избирательный участок № 976)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица — Заведующий МКДОУ «Детский сад № 32 «Малыш» Попова Мария Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

М. А. ПОПОВА

20
Жоши



Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (акт приемки в эксплуатацию системы от ноября 2010 года).</p> <p>Организовать и произвести капитальный ремонт автоматических систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ).</p>	<p>Нарушены п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.4 Ст.4, п. 2 ч. 1 Ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п.4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"; п. 5.1.7 ГОСТ 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>	01.08.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 32 «Малыш»

Попова Мария Александровна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составе инициируемого акта (статья 49 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 1409.1 1

на проектные (изыскательские) работы

разработка рабочей документации на монтаж систем СПС и СОУЭ в помещениях МКДОУ "Детский сад №32" "Малыш"

по адресу: Талицкий район, д. Чулина, ул. Совхозная, 8а.

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапы, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

ТРО ВДПО

Наименование организации заказчика:

МКДОУ "Детский сад №32" "Малыш"

Итого по расчету: 29 832,00 руб.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу сметочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)* проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Установка охранно-пожарной сигнализации и оповещения				
2	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: 200-400м2, 1(объект)	СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.3 п.3 (СБЦ1-3-3) Прим.6 4. Цена проектирования установок пожарной сигнализации.; совмещенных с ручными пожарными извещателями, определяется с коэффициентом 1,15. К=1,15; ТЧ п.2.7 Стадийность проектирования К=0,75;	(820*1)*1,15*0,75, где количество 1=1	707



1	2	3	4	5
		Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ 20%, Автоматика и сигнализация 73%, Сметная документация 7%, Котлн=100%		516 49
3	Системы опознания людей о пожаре на объекте площадью: 200-400м2, 1(объект)	СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.4 п.3 (СБЦ1-4-3) ГЧ п.2.7 Стадийность проектирования К=0,75; Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ 10%; Автоматика и сигнализация 83%; Сметная документация 7%; Котлн=100%	(656*1) 0,75, где количество 1=1	492
ВСЕГО по смете				
Итого Поз. 2-3				1 199,00
Всего с учетом "Перевод в цены 2001 г. (41,48/5,42) К=4,5907"				5 504,00
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 02.05.2003 N 24756-И/09-приложение 5. Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2023 года 5,42 5,4200"				29 832,00
ВСЕГО по смете				29 832,00

Составил _____ В.В. Кудин
 Проверил _____ Ю.Г. Бакин
 Утверждаю _____ М.А. Попова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 МЧС РОССИИ
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕLSKOE ЦЕНТРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ВНИИТП»
 МОСКВА Д/С № 32 «МАЛЫШ»
 20 Г.

М.А. ПОПОВА

М.А. Попова